



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ПР026/3.Н.00202**
(номер сертификата соответствия)

019159
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя) Общество с ограниченной ответственностью "Контейнекс-Монолит". Место нахождения и фактический адрес: 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Локомотивная, вл. 11, стр. 5. ОГРН 1083332000465. Тел. (49232)9-69-30, факс (49232)9-69-31.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции) Общество с ограниченной ответственностью "Контейнекс-Монолит". Место нахождения и фактический адрес: 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Локомотивная, вл. 11, стр. 5. ОГРН 1083332000465. Тел. (49232)9-69-30, факс (49232)9-69-31.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) ОС «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость». 109428, г. Москва, ул. 2-ая Институтская, д.6, тел. (495)709-32-83, факс (495)709-32-84. ОГРН: 1105018003936. Свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.026/3 выдано 18.12.2014 г. Ассоциацией «НСОПБ».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию) Конструкция перекрытия блок-контейнера марки Containex (см. Приложение бланк № 000321), выпускаемого по ТУ 5281-001-81572899-2011. Серийный выпуск. код ОК 005 (ОКП) 52 8100 код ТН ВЭД России 9406

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация) ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94: предел огнестойкости образца конструкции перекрытия блок-контейнера составляет REI 45 при равномерно распределенной временной длительной нагрузке 80 кг/м² (без учета собственного веса).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ (Испытания) Протокол испытаний № 07 сд/ск -2016 от 11.02.2016 г. ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость». Свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.024/3 выдано 18.12.2014 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.02.2016 по 17.02.2019



Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Л. Н. Сазонова

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

А. В. Ржанковский