



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР026/3.Н.00200
(номер сертификата соответствия)

019155
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя) Общество с ограниченной ответственностью "Контейнекс-Монолит". Место нахождения и фактический адрес: 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Локомотивная, вл. 11, стр. 5. ОГРН 1083332000465. Тел. (49232) 9-69-30, факс (49232) 9-69-31.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции) Общество с ограниченной ответственностью "Контейнекс-Монолит". Место нахождения и фактический адрес: 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Локомотивная, вл. 11, стр. 5. ОГРН 1083332000465. Тел. (49232) 9-69-30, факс (49232) 9-69-31.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) ОС «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость». 109428, г. Москва, ул. 2-ая Институтская, д.6, тел. (495)709-32-83, факс (495)709-32-84. ОГРН: 1105018003936. Свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.026/2 выдано 23.12.2011 г. Ассоциацией «НСОПБ».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию) Конструкция стены несущей из панелей трехслойных стеновых (толщина не менее 71 мм) с минераловатным утеплителем (толщина не менее 60 мм), наружной стальной обшивкой и внутренней обшивкой из ламинированной ДСП для разборных блок-контейнеров марки Containex, выпускаемых по ТУ 5281-001-81572899-2011. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 52 8100
 код ТН ВЭД России 9406

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация) ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94: предел огнестойкости образца конструкции несущей стены из панелей трехслойных стеновых (толщина не менее 71 мм) составляет EI 15.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № 05 сд/ск/ас-2016 от 11.02.2016 г. ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость». Свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.024/3 выдано 18.12.2014 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.02.2016 по 17.02.2019



Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Л. Н. Сазонова

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

А. В. Ржанковский